

---

# POUČENIE

## o obsluhu elektrického zabezpečovacieho systému (ďalej len EZS) pripojeného na pult centralizovanej ochrany (ďalej len PCO).

---

Názov a adresa objektu: .....

Telefonický kontakt na stanovište PCO : **159 (MsP)**

Obsah poučenia:

### 1. Odchod z objektu – zapnutie objektu do stavu stráženia (ďalej len „ZAP“):

- ♦ zariadenie EZS v objekte zapnúť do stavu „ZAP“ podľa poučenia (návodu) montážnej organizácie, v prípade nezapnutia do stavu „ZAP“ nebude na PCO vyhodnocované narušenie objektu,
- ♦ ak sa zariadenie EZS nedá zapnúť do stavu „ZAP“ (napr. z technických dôvodov) postupuje sa tak, že telefonicky sa oznámi táto skutočnosť na stanovište PCO (Mestská polícia) nasledovne: „**Tu objekt číslo a názov (podľa určenia) objekt sa mi nedá zapnúť pod ochranu**“ a **uvedie sa meno a priezvisko oznamujúcej osoby**, príp. dôvod.
- ♦ zabezpečiť ochranu objektu v zmysle „zmluvy uzatvorenej s Mestom /Mestská polícia/
- ♦ bezodkladne oznámiť poruchu na EZS montážnej organizácii.

### 2. Príchod do objektu – vypnutie objektu zo stavu stráženia (ďalej len „VYP“):

- ♦ zariadenie EZS v objekte uviesť v stanovenom časovom limite do stavu „VYP“ podľa poučenia (návodu) montážnej organizácie,
- ♦ ak sa zariadenie EZS nedá vypnúť do stavu „VYP“ (napr. z technických dôvodov) v takomto prípade sa táto skutočnosť telefonicky oznámi na stanovište PCO podľa nasledovného vzoru: „**Tu objekt číslo a názov (podľa určenia) objekt sa mi nedá vypnúť zo stavu stráženia**“ a **uvedie sa meno a priezvisko oznamujúcej osoby**, príp. dôvod.
- ♦ bezodkladne oznámiť poruchu na EZS montážnej organizácii.

### 3. Falošný poplach – spôsobený obsluhou:

- ♦ v prípade vyvolania falošného poplachu okamžite telefonicky oznámiť na stanovište PCO vyvolanie poplachu podľa nasledovného vzoru: „**Tu objekt číslo a názov (podľa určenia) a heslo (ak bolo dohodnuté) omylom som vyvolal poplach**“ a **uvedie sa meno a priezvisko oznamujúcej osoby**,
- ♦ zariadenie EZS v objekte vynulovať a znovu zapojiť do stavu DEŇ / NOC.

### 4. Falošný poplach – spôsobený inou príčinou:

- ♦ po príchode do objektu vykoná zásahová skupina ohliadku objektu,
- ♦ riadiť sa pokynmi zásahovej skupiny,
- ♦ zariadenie EZS v objekte vynulovať a znovu zapojiť do stavu VYP/ZAP.

### 5. Narušenie objektu – poplach vyvolaný na EZS:

- ♦ riadiť sa pokynmi zásahovej skupiny,
- ♦ po ukončení zákroku zariadenie EZS v objekte vynulovať a znovu zapojiť do stavu VYP/ZAP podľa poučenia montážnej organizácie.
- ♦ v prípade poškodenia zariadenia EZS v objekte túto skutočnosť oznámiť telefonicky na stanovište PCO podľa nasledovného vzoru: “**Tu objekt číslo a názov (podľa určenia)**

**a heslo (ak bolo dohodnuté) Zariadenie EZS je poškodené, objekt EZS sa nedá zapnúť<sup>2</sup> a uvedie sa meno a priezvisko oznamujúcej osoby,**

- ♦ bezodkladne oznámiť poruchu na EZS montážnej organizácii.

6. Narušenie objektu – poplach na PCO vyvolaný nebol:

- ♦ po zistení, že objekt je narušený, nemanipulovať so zariadením EZS (ústredňu EZS nevypínať), nevstupovať do objektu, ničoho sa nedotýka a narušenie ihneď telefonicky oznámiť na stanovište PCO.

7. Oznámenie vypnutia / zapnutia EZS na PCO – (napr. při poruche alebo servise EZS):

- ♦ Obsluha EZS v objekte telefonicky oznámi na stanovište PCO uvedene EZS do stavu „VYP“ alebo do stavu „ZAP“ podľa tohto vzoru:
  - **„Tu objekt číslo a názov (podľa určenia) a heslo (ak bolo dohodnuté) vypnete objekt zo stavu stráženia z dôvodu vykonávania (napr. servisu) zo strany montážnej organizácie “ a uvedie sa meno a priezvisko oznamujúcej osoby,**
  - **„Tu objekt číslo a názov (podľa určenia) a heslo (ak bolo dohodnuté) zapnete objekt do stavu stráženia z dôvodu vykonávania (napr. ukončenie servisu) zo strany montážnej organizácie “ a uvedie sa meno a priezvisko oznamujúcej osoby,**

-

**Zodpovedná osoba prehlasuje, že bola poučená o obsluhu zariadenia EZS a s rozsahom poučenia oboznámi všetky osoby oprávnené obsluhovať v objekte zariadenie EZS. Zároveň sa zaväzuje nahlásiť každú zmenu v oprávnených osobách (nová oprávnená osoba alebo vyškrtnutie starej osoby).**